

02.01.2013 года в 03:44 часов на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в магазине «Теремок» расположенном по адресу с. Надеждино ул. Центральная 31. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение и задымление внутри помещения магазина. Пожар был ликвидирован в 04:08 часов, жертв и пострадавших нет.

В результате пожара произошедшего пожара огнем закопчено помещение торгового зала, повреждена отделка потолочного перекрытия на площади 65 кв. метров, повреждено холодильное оборудование, торговые витрины, товарно-материальные ценности, уничтожена касса, электронные весы.

В ходе проверки по факту пожара было установлено, что стол, выполненный из ДСП и стоящий у колонны выгорел снизу, холодильный ларь, стоящий у стола имел выгорание лакокрасочного покрытия со стороны стола. У стола лежал медный провод, изоляция жил на котором отсутствует. Холодильное оборудование, торговые витрины, товарно-материальные ценности, помещение имеют налет копоти. В розетку была подключена переноска, шнур которой был проложен по полу под столом, часть шнура была смотана и находилась в столе, в данную переноску были включены весы, касса и переноска на холодильные лари.

Причиной пожара послужило загорание горючих материалов вследствие теплового проявления аварийного электрического режима в электросети.

В данном магазине была смонтирована автоматическая пожарная сигнализация. Программно - аппаратный комплекс «Стрелец Мониторинг» на данном объекте смонтирован не был, что не позволило передать сигнал о пожаре диспетчеру пожарной охраны в кратчайшие сроки в автоматическом режиме. В следствии этого подразделения пожарной охраны прибыли к месту пожара и приступили к его ликвидации позднее чем могли бы это сделать при нахождении на данном объекте ПАК «Стрелец Мониторинг»

ТОНД Омского района.